

# Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 22

Adresse: Skolevænget 23-29A, 4440 Mørkøv

<b>Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.</b>			
<b>Emne</b>	<b>Er rentabelt og udføres år:</b>	<b>Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering.</b>	<b>Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.</b>
Installation af nyt luftvarmeanlæg, (luft/vand), 14 kW, som type Vølund F2025		X	
Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 2,6 kW			X
Isolering af fladt tag til i alt 300 mm.			X
Efterisolering af massive ydervægge til i alt 100 mm.			X

Rapport er gennemgået den: 23/1-2014

afd. inspektør: Karsten Barsøe